

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Nakło nad Notecią, dnia: 09.06.2025

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Przedmiotem postępowania jest serwis prewencyjny przemienników częstotliwości typu ACS 800 w następujących obiektach:

a/ elektrociepłownia – rozdzielnica urządzeń kotłów K1 i K2

b/ produktownia - wirownia – rozdzielnica wirówek cukrowniczych A,

zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli w Załączniku 1.1 oraz w poniższym zakresie realizacji prac :

1. Demontaż i montaż przemienników częstotliwości przed i po serwisie
2. Zakres prewencji : elektronika, wentylacja, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, akcesoria łączeniowe
3. Dotrzymanie zalecanych standardów serwisowych aparatury produkcji ABB
4. Konfiguracja, testy i sprawdzenie parametrów układów po serwisie – rozruch wstępny
5. Rozruch technologiczny układów w ramach rozruchu kampanijnego – kampania buraczana

Uwaga :

W celu opracowania oferty niezbędna jest **wizja lokalna** na obiekcie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. technicznych

Sebastian Jezlorski

DYREKTOR
Oddziału „Cukrownia Nakło”
Czesław Muszyński

KIEROWNIK
DZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

Marek Hejza