

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do Ogłoszenia

Specyfikacja przemienników częstotliwości ACS

- I. Elektrociepłownia – rozdzielnica urządzeń kotłów K1 i K2 :**
1. Falownik wentylatora wyciągowego K1 SN-1092708720
ACS800-04-0260-3+E210+J400+K454+P901
 2. Falownik wentylatora powietrza pierwotnego K1 SN-1092703069
ACS800-04-0075-3+E200+J400+K454+P901
 3. Falownik rusztu K1 SN-1092702883
ACS800-04-0003-3+E200+J400+K454+P901
 4. Falownik wózka rewersyjnego K1 SN-1092702884
ACS800-04-0003-3+E200+J400+K454+P901
 5. Falownik wentylatora wyciągowego K2 SN-1102300737
ACS800-04-0260-3+E210+J400+K454+P901
 6. Falownik wentylatora powietrza pierwotnego K2 SN-1102205775
ACS800-04-0075-3+E200+J400+K454+P901
 7. Falownik rusztu K2 SN-1102205748
ACS800-04-0003-3+E200+J400+K454+P901
 8. Falownik wózka rewersyjnego K2 SN-1102205731
ACS800-04-0003-3+E200+J400+K454+P901
- II. Produktownia - wirownia – rozdzielnica wirówek cukrowniczych A :**
1. Falownik regeneratywny wirówki A2 SN-111150186..
ACS 800-17-320-3+ +B053+G300+G313+L501+L504+L505+Q952;

KIEROWNIK
DZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

Marek Hejza
Marek Hejza

09.06.2025

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. technicznych

Sebastian Jezłowski
Sebastian Jezłowski

DYREKTOR
Oddziału „Cukrownia Nakło”

Czesław Muszyński
Czesław Muszyński