

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Zakres prac:

I. Dział IIA

1. Króćce kondensatu DN200 2 szt.
2. Rurociągi kondensatu DN200 (Półkolana 2 szt. długość rurociągów 6m)
3. Króćce gazów nieskrapających się DN32 – 4 szt.
4. Króćce Pary DN250 x 2, DN300 x 2, DN300 x 2, DN350 x 2

II. Dział IIB

1. Króćce kondensatu DN150 2 szt.
2. Rurociągi kondensatu DN150 (Półkolana 3 szt. kolana 1szt. długość rurociągów 6m)
3. Króćce gazów nieskrapających się DN32 – 4 szt.
4. Króćce Pary DN200 x 2, DN250 x 2, DN250 x 2, DN300 x 2

III. Dział IIIA

1. Króćce kondensatu DN150 2 szt.
2. Rurociągi kondensatu DN150 (Półkolana 3 szt. kolana 1szt. długość rurociągów 12m)
3. Króćce gazów nieskrapających się DN32 – 4 szt.
4. Króćce Pary DN200 x 2, DN250 x 2, DN250 x 2, DN300 x 2

IV. Dział IIC

1. Króćce kondensatu DN150 2 szt.
2. Rurociągi kondensatu DN150 (Półkolana 1 szt. kolana 1szt. trójnik 1szt. długość rurociągów 12m)
3. Króćce gazów nieskrapających się DN32 – 3 szt.
4. Króćce Pary DN200 x 2, DN300 x 2, DN350 x 2

V. Dział IIIB

1. Króćce kondensatu DN150 2 szt.
2. Rurociągi kondensatu DN150 (Półkolana 8 szt. kolana 3szt. długość rurociągów 12m)
3. Króćce gazów nieskrapających się DN32 – 3 szt.
4. Króćce Pary DN200 x 2, DN300 x 2, DN350 x 2

VI. IIIC

1. Króćce kondensatu DN150 2 szt.
2. Rurociągi kondensatu DN150 (Półkolana 2 szt. kolana 2szt. długość rurociągów 12m)
3. Króćce gazów nieskrapających się DN32 – 2 szt.
4. Króćce Pary DN200 x 2, DN300 x 2

Dodatkowo w każdym z sześciu aparatów wyparnych należy wymienić mufy pomiarów automatycznych DN20 – 12szt. oraz mufy pomiarów zegarowych DN20 – 24 szt.

Przed złożeniem oferty konieczna jest (po uzgodnieniu terminu) wizja lokalna na obiekcie celem obejrzenia usytuowania istniejącego położenia aparatów wyparnych Roberta oraz zapoznanie się z dokumentacją techniczną. Jeżeli oferent nie pojawi się na wizji lokalnej i prześle ofertę, oferta zostanie bez otwierania niezwłocznie odesłana do oferenta. Ze względu iż aparat wyparny podlega pod Urząd Dozoru Technicznego, technologię naprawy należy uzgodnić w UDT.

Ponadto oferta powinna uwzględnić:

1. Udzielone gwarancje.
2. Termin ważności oferty.
3. Termin realizacji zadania.