

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Czyszczenie strumieniowo-ścierne strony ogniowej kotła OR50

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA:

Elementy kotła do wyczyszczenia:

- Przegrzewacz pary – 660 m²
- Komora paleniskowa – 425 m²
- Podgrzewacz wody (ekonomizer) – 1425m²

Utylizacja odpadów po stronie Zamawiającego.