

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

- a. -badanie rozdzielni 30 kV;
- b. -badanie rozdzielni 6,3 kV;
- c. -badanie transformatorów sprzęgłowych oraz oddziałowych;
- d. -sprawdzenie i przebadanie rozdzielni potrzeb własnych 220 V;
- e. -pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na terenie Oddziału Cukrownia Werbkowice;
- f. -pomiary obwodów elektrycznych wciągów i suwnic;
- g. -pomiary instalacji odgromowej na terenie Oddziału Cukrownia Werbkowice;
- h. -pomiary skuteczności działania oświetlenia „awaryjnego”.

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych

Krzysztof Mieczak

DYREKTOR ODDZIAŁU

Edmund Kawka